

Информация о проведенных проверках в МДОУ «Детский сад № 54» в 2016 г.

Дата проведения проверки	Наименование органа гос. контроля	Дата и номер распоряжения о проведении проверки	Цель, задачи и предмет проверки	Вид проверки	Дата и номер акта	Выявленные нарушения	Дата, номер и содержание предписания об устранении выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений
10.03.2016-06.04.2016	Отдел надзорной деятельности г. Петрозаводска Управление надзорной деятельности и профилактической работы главного Управления МЧС России по Республике Карелия	№ 78-5 от 02.03.2016 г.	Цель: Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, исползуемом организацией в процессе осуществления своей деятельности	Плановая выездная	№ 78-5 от 06.04.2016 г.	1. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	№ 78-5/1/1 от 06.04.2016	Замечания устранены

Заведующий МДОУ «Детский сад № 54»

А.М. Молляри

